



**PRIEHRADOVÉ OCEĽOVÉ STOŽIARE  
PRE VONKAJŠIE SILOVÉ VEDENIA DO 35 kV**

**ČSN 34 8240**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Lattice steel towers for overhead power line up to 35 kV

Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, prevádzkovanie a budovanie priehradových oceľových stožiarov a ich výstroje, pre vonkajšie silové vedenia do 35 kV podľa ČSN 33 3300. Norma nerieši konkrétne konštrukčné a výrobné detaily, ktoré sú pre hromadnú výrobu priehradových oceľových stožiarov predmetom príslušných typových podkladov.

## **I. NÁZVOSLOVIE**

- 1.** Priehradový stožiar - nosná oceľová konštrukcia, včítane výstroje, slúžiacej pre upevnenie vodičov, ktorá je osadená do terénu prostredníctvom základu.
- 2.** Driek stožiaru - priehradový oceľový stožiar bez konzol a držiaku zemniaceho lana.
- 3.** Výstroj stožiaru - predstavujú dielce: konzoly a držiak zemniaceho lana.
- 4.** Hlava stožiaru - horná časť drieku stožiaru, nesúca výstroj stožiaru.
- 5.** Vrchol stožiaru - horná hrana drieku stožiaru.
- 6.** Držiak zemniaceho lana - oceľová konštrukcia pre upevnenie zemniaceho lana.

**7.** Dĺžka stožiara - celková dĺžka drieku, meraná v jeho osi.

**8.** Vrcholová sila - náhradná sila, pôsobiaca vo vrchole stožiara, kolmo k jeho zvislej osi, ktorá vyvodzuje v posudzovanom mieste rovnaké ohybové momenty, ako uvažované zaťaženie.

**9.** Normová vrcholová sila - vrcholová sila, odvodená z normového zaťaženia podľa ČSN 33 3300.

Nahradzuje: ČSN 34 8240  
z 22.5.1959

Účinnosť od:  
1.4.1987

23560

---

**-- Vynechaný text --**