

2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti -
Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné
za studena pro nízké a střední
napětí až do 20,8/36 (42) kV

ČSN
EN 50655-3

34 7116

Electric cables - Accessories - Material characterization -
Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to
20,8/36 (42) kV

Câbles électriques - Accessoires - Caractérisation des matériaux -
Partie 3: Essais d'identification des composants rétractables a froid pour les applications basse et
moyenne tension jusqu'a 20,8/36 (42) kV

Kabel und isolierte Leitungen - Garnituren - Materialcharakterisierung -
Teil 3: Fingerprint - Prüfungen für kaltschrumpfende Komponenten für Nieder - und
Mittelspannungsanwendungen
bis 20,8/36 (42) kV

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50655-3:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50655-3:2017. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-18 se nahrazuje ČSN 34 7116-4 z června 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50655-3:2017 dovoleno do 2020-09-18 používat dosud platnou ČSN 34 7116-4 z června 2009.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě tato norma neobsahuje žádné podstatné technické změny.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50393 zavedena v ČSN EN 50393 ed. 2 (34 7408) Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV

EN ISO 11358-1 zavedena v ČSN EN ISO 11358-1 (64 0740) Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy

HD 629.1 zaveden v ČSN 34 7006 ed. 2 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

HD 629.2 zaveden v ČSN 34 7007 ed. 2 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

IEC 60050-461 zavedena v ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

ISO 2781 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 4.5 doplněny dvě národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, IČO 71200665,
Ing. František Gilian

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Viera Borošová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 50655-3

Listopad 2017

ICS 29.035.20

Nahrazuje HD 631.4

S1:2008

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti -

Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí do 20,8/36 (42) kV

Electric cables - Accessories - Material characterization -

Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV

Câbles électriques - Accessoires -

Caractérisation des matériaux -

Partie 3: Essais d'identification des composants rétractables a froid pour les applications basse et moyenne tension jusqu'a 20,8/36 (42) kV

Kabel und isolierte Leitungen - Garnituren -

Materialcharakterisierung -

Teil 3: Fingerprint-Prüfungen für

kaltschrumpfende Komponenten für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen bis 20,8/36 (42)

kV

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-09-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání

v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitety Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédsko, Švýcarska a Turecka.



Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.

Ref. č. EN

50655-2:2017 E

Evropská předmluva.....	5
1..... Rozsah platnosti.....	5
2..... Citované dokumenty.....	5
3..... Termíny a definice.....	6
4 Zkouška identifikace.....	7
4.1..... Obecně.....	7
4.2..... Odběr vzorků.....	7
4.3..... Příprava a kondicionování.....	7
4.4..... Zkoušky.....	7
4.5..... Protokol o zkoušce.....	7
Příloha A (informativní) Zdraví a bezpečnost.....	10
Tabulky	
Tabulka 1 - Zkoušky identifikace - Zkušební metody a požadavky.....	9

Evropská předmluva

Text dokumentu (EN 50655-3:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 20 *Elektrické kabely*.

Jsou stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní (dop) 2018-09-18
- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-09-18

Tento dokument nahrazuje HD 631.4 S1:2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Soubor EN 50655 se skládá z těchto částí:

- EN 50655-1 Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi;
- EN 50655-2 Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV;
- EN 50655-3 Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro za studena smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV.

POZNÁMKA Při přípravě tohoto dokumentu se předpokládalo, že provádění jeho ustanovení bude svěřeno vhodně kvalifikovaným a zkušeným osobám, pro které byl vytvořen.

UPOZORNĚNÍ Tato evropská norma vyžaduje použití látek a/nebo postupů, které by mohly být zdraví škodlivé, pokud nejsou přijata odpovídající opatření. Jedná se pouze o technickou vhodnost a nezbavuje uživatele právních povinností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví ve všech fázích.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody a požadavky na identifikaci (definované v 3.11) smrštitelných komponentů za studena, určených k použití pro elektrickou izolaci a/nebo mechanickou ochranu v příslušenství kabelů pro nízké a střední napětí podle EN 50393, HD 629.1 a HD 629.2.

Zkoušení identifikace materiálů nemá povinnou vazbu na typové zkoušení příslušenství. To se považuje za samostatné zkoušky, ale mohou se provést v kombinaci s dodatečnými typovými zkouškami.

Základní funkce komponentů mohou být vodivost, řízení namáhání nebo nastavení namáhání, izolace, odolnost vůči oleji, odolnost vůči plazivým proudům, vnější ochrana a těsnění. Komponenty jsou dodávány jako jednovrstvové nebo vícevrstvé.

Komponenty jsou obvykle dodávány předem rozšířené nebo jako systém umožňující rozšíření před instalací.

POZNÁMKA Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou uvedeny v příloze A.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.