

	Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů se jmenovitým napětím od 1,8/3 (3,6) kV do 18/30 (36) kV	ČSN IEC 986 34 7026
---	---	-------------------------------

Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage from 1,8/3 (3,6) kV to 18/30 (36) kV

Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée de 1,8/3 (3,6) kV à 18/30 (36) kV

Hinweis für die Temperaturgrenzwerte im Falle eines Kurzschlusses von Elektrokabeln mit Nennspannung von 1,8/3 (3,6) kV bis 18/30 (36) kV

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 986:1989. Mezinárodní norma IEC 986:1989 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 986:1989. The International Standard

IEC 986:1989 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut,

2001

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

62635

Citované normy

IEC 60287 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 287 (34 7420) Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů

IEC 60502 soubor zaváděn v souboru ČSN IEC 60502 (34 7419) Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) do 30 kV ($U_m = 36$ kV)

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50 (461):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (idt IEC 50(461):1984, idt IEC 50(461):1984/A1:1993)

Vypracování normy

Zpracovatel: E-NORMY SERVIS, Praha, IČO 69825157, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů
se jmenovitým napětím od 1,8/3 (3,6) kV do 18/30 (36) kV

IEC 986

První vydání
1989-08

Obsah

Strana

Předmluva

.....
..... 4

Úvodní údaje

.....
..... 4

Úvod

.....
..... 5

1 Rozsah platnosti

.....

2	Činitele ovlivňující teplotní meze.....	6
3	Výpočet dovolených zkratových proudů.....	6
4	Vliv způsobu instalace	7
5	Zásady pro konstrukci příslušenství.....	8
6	Maximální dovolené teploty při zkratu pro kabely se jmenovitým napětím od 1,8/3 (3,6) kV do 18/30(36) kV... 8	

Předmluva

- 1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitěty, vyjadřují v nejvyšší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.
 - 2) Mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitěty.
 - 3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitěty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují.
Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.
-

-- Vynechaný text --