

	Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6: Návod a zkušební metody k posouzení nebezpečí snížení viditelnosti způsobeného opacitou kouře z elektrotechnických výrobků zasažených ohněm - Oddíl 30: Statická metoda zkoušky v malém měřítku - Stanovení opacity kouře - Popis zkušebního zařízení	ČSN IEC 60695-6-30 34 5615
---	--	--

idt IEC TR 60695-6-30:1996

Fire hazard testing -

Part 6: Guidance and test methods on the assessment of obscuration hazard of vision caused by smoke opacity from

electrotechnical products involved in fires -

Section 30: Small scale static method - Determination of smoke opacity - Description of the apparatus

Essais relatifs aux risques du feu -

Partie 6: Guide et méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers d'obscurcissement de la vision par les fumées

provenant des produits électrotechniques impliqués dans des feux -

Section 30: Méthode statique à petite échelle - Détermination de l'opacité des fumées - Description de l'appareillage

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr -

Teil 6: Anleitung und Prüfverfahren zur Beurteilung der Gefahr durch Sichtminderung infolge der Verdunkelung durch

Rauch, der von elektrotechnischen Produkten verursacht wird, die an Bränden beteiligt sind -

Hauptabschnitt 30: Statischer Kleinbrandversuch - Bestimmung der Opazität des Rauches -

Beschreibung der

Prüfeinrichtung

Oznámení o schválení

Mezinárodní technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6: Návod a zkušební metody k posouzení nebezpečí snížení viditelnosti způsobeného opacitou kouře z elektrotechnických výrobků zasažených ohněm - Oddíl 30: Statická metoda zkoušky v malém měřítku - Stanovení opacity kouře - Popis zkušebního zařízení byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN IEC 60695-6-30 bez jakýchkoliv modifikací. Mezinárodní technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 má status české technické normy.

Uvedená mezinárodní technická zpráva je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The International Technical Report IEC TR 60695-6-30:1996 Fire hazard testing - Part 6: Guidance and test methods on the assessment of obscuration hazard of vision caused by smoke opacity from electrotechnical products involved in fires - Section 30: Small scale static method - Determination of smoke opacity - Description of the apparatus was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN IEC 60695-6-30 without any modification. The International Technical Report IEC TR 60695-6-30:1996 has the status of a Czech Standard.

This International Technical Report is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

© Český normalizační institut,

2002

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

65956

Strana 2

Anotace obsahu

Technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 popisuje zařízení, kalibrační postupy a základní experimentální postupy pro stanovení měrné optické hustoty kouře vznikajícího z materiálů vystavených ve svislé poloze působení zdroje tepla. Stanovení probíhá v komoře s regulovaným tlakem, která se předem kalibruje pomocí referenčních materiálů.

Technickou specifikaci lze použít pro ploché tuhé nekovové vzorky. Není vhodná pro jiné než ploché výrobky, např. pro izolované dráty a kabely. Nelze ji použít ani pro materiály, které se taví a odtékají.

Při pyrolýze nebo hoření zkušebních vzorků mohou vznikat toxické a dráždivé zplodiny. Proto je nutno přijmout příslušná opatření k zajištění bezpečnosti.

Technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 má 69 stran (ve francouzsko-anglickém znění).

-- Vynechaný text --