



JISTIČE MOTORŮ DO 63 A

ČSN 35 4174

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Motor over-current circuit breakers up to 63 A

Tato norma platí pro nové konstrukce vzduchových jističů do 63A určených k jištění motorů.

Pro jističe konstruované a zavedené do výroby před účinností této normy platí ČSN 35 4171 z r. 1961, podle které se mohou vyrábět do r. 1983.

Jističe speciální musí vyhovovat ještě příslušným předpisům.

Poznámka: Při reverzaci motorů se jištění provádí obvykle jiným způsobem, přičemž je nutná dohoda s výrobcem.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvosloví je uvedeno v ČSN 34 5128.

2 až 4 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

Pracovní podmínky

5. Normální provedení jističů musí zaručovat spolehlivý provoz v prostředí, které je charakterizováno:

teplota okolí nejvýše 40 °C, přičemž průměr za 24 hodin nepřekročí 35 °C

teplota okolí nejméně -10 °C

relativní vlhkost vzduchu do 80 % při teplotě 20 °C

nadmořská výška do 1000 m.

Pro jističe určené do jiného pracovního prostředí je nutná dohoda mezi výrobcem a odběratelem.

Podmínky instalace

6. Jističe musí být instalovány podle údajů výrobce. Jističe musí pracovat i v poloze odchýlené o 5° od své normální pracovní polohy.

Účinnost od:
1.5.1978

02915

-- Vynechaný text --