



**Součásti pro hromosvody a uzemňování**  
**PŘEHLED SOUČÁSTÍ PRO HROMOSVODY**  
**A UZEMŇOVÁNÍ**

**ČSN 35 7611**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Summary of details for lightning conductor installations and for earth connection of installations

Tato norma podává přehled rozměrových norem součástí pro hromosvody a uzemňování, při čemž uvádí u jednotlivých součástí jejich použití.

**1.** Přehled součástí pro jímací zařízení hromosvodů je uveden v tab. I.

Tab. I

Rozměrová norma	Název součásti	Použití
<b>Jímací tyče</b>		
ČSN 35 7612 JÍMACÍ TYČE	Jímací tyč se závitem do dřeva Jímací tyč k upevnění do zdiva Jímací tyč bez osazení Jímací tyč s osazením Jímací tyč na ocelové konstrukce	K upevnění nad chráněný objekt pro přijetí výboje blesku
<b>Držáky jímacích tyčí</b>		
ČSN 35 7615 DRŽÁKY JÍMACÍCH TYČÍ	Držák k upevnění do zdiva Horní držák na krov Dolní držák na krov Držák na krov se šrouby do dřeva	K upevnění jímače na chráněný objekt
<b>Ochranné stříšky</b>		
ČSN 35 7616 OCHRANNÉ STŘÍŠKY	Ochranná stříška horní Ochranná stříška dolní Ochranná stříška pro vlnitý eternit na hřeben Ochranná stříška pro vlnitý eternit na svahu	Proti vnikání dešťové vody v místě upevnění jímače

Září 1961  
Tato norma je závazná  
ČP 14 143-61

Platí od  
1.10.1961

02963

-- Vynechaný text --