



ZÁMKY A KLÍČE
pro zajišťování elektrických zařízení
transformoven vn/nn

ČSN 35 9752

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Locks and keys for securing electric equipment of HV/LV transformer stations

Tato norma se týká použití typů zámků a klíčů, určených pro zajišťování elektrických zařízení transformoven vn/nn vnitřních, vestavěných, balených, převozných, provizorních a jim podobných (dále jen transformovny kryté), a transformoven vn/nn - venkovních, jako jsou stožárové transformovny ocelové - mřížové, betonové, dřevěné a jim podobné.

Norma řeší též zajištění oplocení venkovních stanic s více transformátory, případně sloužících k velkoodběru, jako jsou transformační stanice závlahové, staveništní apod.

Kromě dále uvedených zásad v této normě platí ustanovení ČSN 35 9750.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Pro názvosloví platí ČSN 35 9750.

II. HLAVNÍ ZÁSADY

Zámky pro transformovny kryté

2. Pro uzavírání dveří prostorů transformoven krytých, do kterých může vstoupit pověřená osoba, se zásadně používají dva typy zámků zadlabacích:

a) zámek zadlabací vložkový s pákou ¹⁾ pro bezpečnostní vložky FAB s možností použití centrálního systému (viz ČSN 35 9750 - příloha 3),

b) zámek zadlabací závorový vložkový ²⁾ (bez klik) pro bezpečnostní vložky FAB s možností použití centrálního systému (viz ČSN 35 9750 - příloha 3).

¹⁾ Výrobce zámků - Branecké železářny, n. p., Hradec nad Moravicí, zámky jsou podle podnikové normy PNB 7203.

²⁾ Výrobce zámků - Branecké železářny, n. p., Hradec nad Moravicí, zámky jsou vyráběny podle podnikové normy PNB 7209.

Účinnost od:
1.5.1977

03103

-- Vynechaný text --