

MDT 621. 316. 3: 683. 3

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 30. 7. 1975

ZÁMKY A KLÍČE

pro zajišťování úsekových vypínačů

rozvodného zařízení odvětví energetiky

ČSN 35 9753

Замки и ключи для закрывания секционных выключателей распределительных устройств отрасли энергетики

Locks and keys for securing section circuit breakers of distribution equipment in power engineering sector

Tato norma určuje typy a použití zámků a klíčů pro zajišťování elektrických zařízení venkovních rozvodů Krajských energetických podniků (KEPů).

Kromě dále uvedených zásad v této normě platí ustanovení ČSN 35 9750.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Pro názvosloví platí ČSN 35 9750, ČSN 98 7701.

II. HLAVNÍ ZÁSADY

2. Pro zajišťování úsekových vypínačů vn a úsekových vypínačů nn jsou určeny zámky:

a) visací zámek motýlkový (lamelový) řady 112 podle ČSN 98 7701 1) s uzamykací sestavou vyhrazenou pro odvětví energetiky.

b) visací zámek cylindrický podle ČSN 96 7701 2), ve kterém je možno použít centrální klíč podle systému uvedeného v ČSN 35 9750 příloze 3.

Doporučuje se přednostně používat zámků podle bodu a).

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3. Visací zámek motýlkový (lamelový) pro odvětví energetiky musí kromě ustanovení ČSN 96 7701 vyhovovat těmto požadavkům:

1) Výrobce zámků - TOKOZ, n. p., Žďár nad Sázavou, zámky jsou vyráběny podle podnikové normy PN 3778.

2) Výrobce zámků - Orlické strojírny, n. p., Rychnov nad Kněžnou, zámky jsou vyráběny podle podnikové normy PNF 7203, 1466/52 nebo 63.

Účinnost od: 1. 5. 1977

