

MDT 621. 316. 3: 683. 3

Československá státní norma

Schválena: 30. 7. 1975

ZÁVĚRY A KLÍČE

pro zajišťování hlavních domovních skříní,

rozpojovacích jisticích skříní

a rozvodných zařízení nn,

umístovaných v prostředí venkovním

ČSN 35 9754

Замки и ключи для закрывания электрических устройств трансформаторных подстанций в. н. и н. н.

Closures and keys for securing main service boxes disconnecting securing boxes and outdoor LV distribution equipment

Tato norma řeší typy a použití závěrů a klíčů pro zajišťování elektrických zařízení, provedených podle:

ČSN 35 7000 Hlavní domovní skříně pro koncové připojení sítě

ČSN 35 7004 Rozpojovací jisticí skříně pro kabelové sítě do 500 V, 600 A

ČSN 35 7017 Rozpojovací jisticí skříně pro venkovní sítě do 500 V, 200 A

ČSN 35 7018 Hlavní domovní skříně pro průběžné připojení kabelových sítí a dalších rozvodných zařízení obdobného provedení určených pro prostředí venkovní.

Kromě dále uvedených zásad v této normě platí ustanovení ČSN 35 9750.

I. názvosloví

1. Pro názvosloví platí ČSN 35 9750, ČSN 35 7000, ČSN 35 7004, ČSN 35 7017, ČSN 35 7018.

II. ROZDĚLENÍ

2. Pro rozvodná zařízení nn uvedených typů jsou určeny závěry a klíče:

- a) závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky podle přílohy 1,
- b) závěr rozvodných zařízení pro ostatní odvětví podle přílohy 2,
- c) klíč k závěru rozvodných zařízení pro odvětví energetiky podle přílohy 3,
- d) klíč k závěru rozvodných zařízení pro ostatní odvětví podle přílohy 4.

Účinnost od: 1. 5. 1977

03105