



ELEKTROMĚROVÉ A PŘÍSTROJOVÉ DESKY

ČSN 35 7020

JK

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electricity meter and instrument panels

Tato norma platí pro desky lisované z izolantu určené pro montáž elektroměrů do 40 A, sazbových spínačů, přijímačů HDO a dalších elektrických přístrojů do jmenovitého proudu 63 A pro použití v obyčejném prostředí.

Účel normy. Norma stanoví technické požadavky na elektroměrové a přístrojové desky z izolantu a zkoušky, kterými se ověřuje jejich provedení a jakost.

Elektroměrové a přístrojové desky podle dřívějších norem je možno vyrábět nejdéle do 18 měsíců od účinnosti této normy.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Elektroměrová deska - viz ČSN 34 5128.

2. Přístrojová deska - rozvodnicová deska k upevnění elektrických přístrojů (svorkovnic, pojistek, jističů, stykačů, relé atd.).

3. Přijímač HDO - viz OEG 38 2530.

4. Ochranná svornice - svornice s propojkou, určená pro připojení ochranného vodiče (nulovacího, uzemňovacího, chráničového) a jeho odbočení.

5. Nulová svornice - svornice s propojkou, určená pro připojení středního vodiče a jeho odbočení.

6. Definice ostatních názvů jsou uvedeny v příslušných názvoslovných normách, zejména v ČSN 34 5128.

7 až 10 na doplňky.

Nahrazuje: ČSN 35 7021 z 2.11.1954
ČSN 35 7022 z 2.11.1954
ČSN 35 7024 z 16. 3. 1954

Účinnost od:
1.3.1978

06517

-- Vynechaný text --