



**Spínací a řídicí přístroje nn
pro průmyslové účely
Rozměry
Upevňovací otvory pomocných stykačů**

Prosinec 1996

**ČSN
EN 50 002**

35 4103

Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Dimensions, fixing holes of contactor relays

Appareillage industriel basse tension - Dimensions contacteurs auxiliaires trous de fixation

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte - Befestigungslöcher von Hilfsschützen

Tato norma je identická s EN 50002:1973.

This standard is identical with EN 50002:1973.

Národní předmluva

Citované normy

EN 50001 zavedena v ČSN EN 50001 Spínací a řídicí přístroje nn. Rozměry. Všeobecná pravidla (35 4102)

Obdobné zahraniční normy

DIN EN 50002:1973 Niederspannungs-Schaltgeräte. Abmessungen. Befestigungslöcher von Hilfsschützen

Souvisící ČSN

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno, IČO 18764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

Ó Český normalizační institut, 1996

20553

Strana 2

Prázdná strana!

Strana 3

**EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENE
EUROPÄISCHE NORM**

**EN 50002
První vydání
Prosinec 1972**

MDT 621.316.54.027.2

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové použití

Rozměry. Upevňovací otvory pomocných stykačů

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Dimensions, fixing holes of contactor relays

Appareillage industriel basse tension; dimensions, contacteurs auxiliaires trous de fixation

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte. Abmessungen. Befestigungslöcher von Hilfsschützen

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELCOM 12. prosince 1972, což zavazuje členské organizace pokud možno co nejdříve dát této normě bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELCOM nebo u každého člena CENELCOM.

Tato evropská norma existuje ve dvou oficiálních verzích (francouzské, německé), které byly CENELCOM prohlášeny za rovnocenné. Národní normy v jiných jazycích platí jako překlad. K ověření autentičnosti překladu v případě sporu o výklad, použije se jedna z oficiálních verzí CENELCOM.

Členy CENELCOM jsou národní elektrotechnické komitety Belgie, Francie, Itálie, Německa a Nizozemska.

CENELCOM

Evropská komise pro koordinaci elektrotechnických norem zemí evropského společenství

European Electrotechnical Standards Coordinating Committee

for the Member Countries of the European Communities

Comité Européen de Coordination des Normes Electrotechniques

des Pays membres des Communautés Européennes

Europäisches Komitee für die Koordinierung

der elektrotechnischen Normen der Länder der europäischen Gemeinschaften

Ústřední sekretariát: 4, Galerie Ravenstein, 1000 Bruxelles

Strana 4

Tato norma doplňuje EN 50001 „Spínací a řídicí přístroje nn. Rozměry. Všeobecná pravidla“.

1 Předmět normy

1.1 Tato norma platí pro pomocné stykače přednostně se čtyřmi až deseti kontakty, s jmenovitým provozním napětím do 380 V střídavých a se svorkami pro připojení dvou tenkých vodičů malého průřezu, každý s průřezem 1,5 mm², nebo jednoho vodiče s maximálním průřezem 2,5 mm².

-- Vynechaný text --