

MDT 62-777

: 621. 316. 935

Československá statní norma schválena: 25. 10. 1984

Elektromagnetické stroje netočivé

výkonnostní štítky pro tlumivky a reaktory

ČSN 35 1037

Щитки для дросселей и реакторов

Choking coil and reactor rating plates

Tato norma stanoví technické požadavky, rozměry, uspořádání údajů a způsob vyplňování výkonnostních štítků tlumivek a reaktorů.

1. Technické požadavky na výkonnostní štítky jsou uvedeny v ČSN 34 5588 a ČSN 35 0030.
2. uspořádání políček na štítku je uvedeno na obrázku a pokyny pro jejich vyplňování v tabulce.
3. Výkonnostní štítky pro tlumivky a reaktory se obvykle vyrábějí ve velikostech 52 x 74; 74 x 105 (mm).

1								
2	TLUMIVKA	3	~ TYP	4				
5	6	7	Hz	ČÍS	8			
KRYTÍ	9	CHLAZENÍ	10	TŘÍDA IZOLACE	11			
12	kVA	13	A	14	kV	15	s	
16	mH	17	18					
U _{izol}	19	kV	20					
U _{imp}	21	22	OLEJ	23	kg	CELKEM	24	kg
25	26	27						

Nahrazuje ČSN 35 1037 z 20. 12. 1987

Účinnost od:

1. 4. 1986

23642