



**OSVĚTLOVÁNÍ KULTURNÍCH DOMŮ
UMĚLÝM SVĚTLEM**

ČSN 36 0081

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Artificial lighting of buildings - centres for culture

Tato norma se vztahuje na osvětlování všech vnitřních a venkovních prostorů všech druhů kulturních domů umělým světlem, nevztahuje se na scénické osvětlení jevišť.

Norma je závazná ihned pro navrhování, udržování a posuzování umělého osvětlení.

Při prováděných rekonstrukcích je třeba, aby rekonstruovaná část zařízení vyhovovala této normě. Projekty osvětlení, schválené před počátkem účinnosti této normy se posuzují stejně jako zařízení dosavadní.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Světelné technické veličiny a jednotky - uvedeny v ČSN 01 1701 a ČSN 01 1711.
- 2.** Nouzové osvětlení - osvětlení nezávislé na hlavním zdroji; slouží v kulturních domech jako náhradní pro nejnutnější zrakovou orientaci.
- 3.** Oddechový prostor - určený k odpočinku a pro zábavu, např. hlediště divadel, klubovny, taneční sítě, příp. i některé reprezentační komunikační prostory jako je vestibul a hlavní schodiště.

4. Pracovní prostor - prostor, kde se vykonává na zrakovou práci náročná činnost např. studovny, čítárny, učebny, přednáškové a výstavní síně, ateliéry, dílny apod.

Poznámka: Uvedené třídění prostorů je provedeno z hlediska světelně technického, a to podle jejich světelně odlišných požadavků. Ostatní názvosloví týkající se kulturních domů je uvedeno v ČSN 73 5252.

Účinnost od:
1.8.1966

06576

-- Vynechaný text --