



**Úložný materiál pro vnitřní rozvod
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

ČSN 37 0000

JK 345 711

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Conduits and accessories for electrical installations

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání, balení, dopravu a skladování elektroinstalačních trubek a příslušenství k těmto trubkám, jako jsou spojky, kolena, vývodky apod.

Norma platí i pro dovážené elektroinstalační trubky a jejich příslušenství.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.1. Elektroinstalační trubka - trubka určená k uložení a ochraně vodičů a kabelů v elektrických rozvodech a zařízeních.

1.2. Hladká trubka - trubka, jejíž profil je v podélném řezu rovný.

1.3. Zvlněná trubka - trubka, jejíž profil je v podélném řezu zvlněný.

1.4. Tloušťka stěny trubky - polovina rozdílu mezi vnějším a vnitřním průměrem.

1.5. Tloušťka materiálu trubky - u zvlněných trubek tloušťka materiálu udává tloušťku vlnovce. U hladkých trubek se tloušťka materiálu rovná tloušťce stěny trubky.

1.6. Závitová trubka - hladká trubka, jejíž konce jsou opatřeny závity určenými ke vzájemnému spojování trubek s příslušenstvím apod., nebo na nichž může být závit vyřezán dodatečně.

1.7. Násuvná trubka - trubka určená pro spojování nasouváním.

1.8. Tuhá trubka - trubka, kterou lze ohýbat pomocí vhodného zařízení.

Nahrazuje: viz dodatek

Účinnost od:
1.1.1986

27149

-- Vynechaný text --