



Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn
VSTUPNÉ OTVORY PRE UPCHÁVKOVÉ NÁSTAVCE

ČSN 37 0183

JK 345 72


Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Openings (space) for mounting glands of electrical cables

Tento návrh sa vydáva k praktickému overeniu 31. 12. 1989. Do tohto termínu je nutné odovzdať pripomienky spracovateľovi.

1. Rozmery vstupných otvorov so závitom sú na obr. 1 a v tab. 1 a rozmery vstupných otvorov bez závitov sú na obr. 2 a v tab. 2.

a) Vstupné otvory so závitom



Obr. 1

Príklad označenia vstupného otvoru so závitom pre upchávkový nástavec s upevňovacím závitom P 21:

Vstupný otvor so závitom P 21 ČSN 37 0183

Rozmery v mm

Tab.1

Menovitá veľkosť	a	$a_{\min}$	$b_{\min}^1)$	t	
				min	max
P 9	15,2	26	14	6	10
P 11	18,6	29	15		
P 13,5	20,4	32	16		
P 16	22,5	35	18		
P 21	28,3	47	22		
P 29	37	56	28		
P 36	47	66	33		
P 42	54	80	40		
P 48	59,3	85	43		

¹⁾ U nástenných elektrických zariadení je nutné rozmer $b_{\min}$ dodržať.

27154

-- Vynechaný text --