



**Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn
UPEVNŮVACIE MATICE**

ČSN 37 0186


JK 345 72

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Fixing nuts glands for electrical cables

Tento návrh sa vydáva k praktickému overeniu do 31. 12. 1989. Do tohto termínu je nutné odovzdať pripomienky spracovateľovi.

1. Rozmery upevňovacích matíc sú uvedené na obrázku a v tabužke.



Príklad označenia upevňovacej matice z hliníkovej zliatiny s pancierovým závitom P 21 v normálnom prevedení:

Upevňovacia matica P 21 ČSN 37 0186.10

Menovitá veľkosť	d	$m_{\min}$	s	$e^{1)}$
P 9	15,2	4	22	25,4
P 11	18,6	4	24	27,7
P 13,5	20,4	4	27	31,2
P 16	22,5	4	30	34,6
P 21	28,3	5	36	41,6
P 29	37	5,5	46	53,1
P 36	47	6	55	63,5
P 42	54	6,5	65	75,1
P 48	59,3	7	70	80,8

Rozmery v mm

¹⁾ Informatívny rozmer.

27157

-- Vynechaný text --