



ŠROUBOVÉ SVORKY
Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 37 0650*
ST SEV 2188-80

JK 345 611
345 621

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Screwed terminals. Technical requirements. Tests

Touto normou se zavádí ST SEV 2188-80 Šroubové svorky. Technické požadavky. Zkoušky (viz str. 5 až 19) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 19), se používá v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 03 platné pouze v ČSSR.

01. Tato norma platí i na svorky pro připojení hliníkových vodičů.

02. Svorky pro hliníkové vodiče musí umožňovat spolehlivé připojování, popř. spojování hliníkových vodičů. Provozní bezpečnost spojení musí být zaručena i při postupujících změnách přechodových odporů. Splnění tohoto požadavku se kontroluje zkouškami podle ČSN 37 0610, ČSN 37 0611 nebo podle ČSN 37 0612.

03. V případě použití hlavičkových svorek se stříškovou přílohou je možno u tuhých vodičů použít v návaznosti na tab. 4 a 8 ST SEV 2188-80 pro svorku velikosti 3 šroub M 3,5 pro svorku velikosti 4 šroub M 4.

Hodnoty krouticích momentů se volí podle velikosti šroubů z tab. 4 ST SEV 2188-80.

Poznámky:

1. Stříšková příložka - příložka, jejíž ramena jsou rovna a svírají mezi sebou úhel menší než 180° .

2. Příklad stříškové příložky.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od
1.1.1984

27175

-- Vynechaný text --