



BEZŠROUBOVÉ SVORKY
Technické požadavky. Zkoušky

ČSN 37 0660*
ST SEV 2189-80

JK 3456

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Screwless terminals

Touto normou se zavádí ST SEV 2189-80 Bezšroubové svorky. Technické požadavky. Zkoušky (viz str. 3 až 10) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 10), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 a 02 platné pouze v ČSSR.

01. Bezšroubové svorky určené pro hliníkové vodiče musí umožňovat spolehlivé připojování, popřípadě spojování hliníkových vodičů s přechodovými odpory spojů a jejich postupujícími změnami v mezích zaručujících náležitou provozní bezpečnost. Splnění tohoto požadavku se kontroluje zkouškami podle ČSN 37 0610, ČSN 37 0611, ČSN 37 0612 nebo podle ČSN 37 0615.

02. Svorky určené pro připojení vodičů měděných i hliníkových se označují značkou CuAl. Svorky určené jen pro připojení vodičů hliníkových se označují značkou Al, popřípadě jinou značkou stanovenou příslušnou normou ČSN.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ON 34 7201 Jádra pro vodič a kabely

ČSN 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních

ČSN 37 0610 Zkoušky k ověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů

Účinnost od:
1.1.1984

27176

-- Vynechaný text --