



**KABELOVÁ OKA A SPOJKY**  
**Základní rozměry**

**ČSN 37 1330\***  
**ST SEV 4441-83**

JK 354 321

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cable terminals and cable joints. Basic dimensions

**Touto normou se zavádí**

**ST SEV 4441-83 Kabelová oka a spojky. Základní rozměry (viz str. 3 až 5) jako čs. norma.**

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 5), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Rozsah platnosti normy se rozšiřuje na kabelová oka a spojky určené pro silové kabely s jádru jmenovitého průřezu do 800 mm<sup>2</sup>.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 03, platné pouze v ČSSR.

**01.** Řada jmenovitých průřezů uvedená v čl. 1 se doplňuje o tyto průřezy: 400; 500; 800 mm<sup>2</sup>.

**02.** Tabulka (čl. 2) se doplňuje takto:

Rozměry v mm

Průměr svorníku, závitu (šroubu)	Průměr otvoru nebo šířka drážky upínací části kabelových ok pod svorník, závit (šroub)		Vnější průměr nebo šířka svorkové části kabelových ok, nepřesáhne	Jmenovitý průřez mm <sup>2</sup>
	1. řada	2. řada		
M12	13,0	14,0	30	400; 500; 800
M16	17,0	18,0	40	
2×M16	17,0	18,0	70	
4×M16	17,0	18,0	85	
M18	19,0	20,0	55	
M20	21,0	22,0	60	
M24	25,0	26,0	70	
M30	31,0	33,0	90	

Účinnost od:  
1.1.1987

27181

-- Vynechaný text --