

2025

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály
pro elektrické instalace –

Část 2-3: Zvláštní požadavky – Úložné elektroinstalační kanály se
štěrbínami určené
pro instalaci ve skříních

ČSN

EN IEC 61084-2-3

37 0010

idt IEC 61084-2-3:2017

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations –
Part 2-3: Particular requirements – Slotted cable trunking systems intended for installation in
cabinets

Systemes de goulottes et systemes de conduits profilés pour installations électriques –
Partie 2-3: Exigences particulieres – Systemes de goulottes de câblage pour installation dans les
armoires

Installationskanalsysteme für elektrische Installationen –
Teil 2-3: Besondere Anforderungen – Verdrahtungskanäle zum Einbau in Schaltschränke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61084-2-3:2024. Překlad byl zajištěn Českou
agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61084-2-3:2024. It was
translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2029-08-05 se nahrazuje ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 (37 0010) z února 2011, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61084-2-3:2024 dovoleno do
2029-08-05 používat dosud platnou ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 (37 0010) z února 2011.

Změny proti předchozí normě

Informace o změnách proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku Informativní údaje
z IEC 61084-2-3:2017.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60228:2004 zavedena v ČSN EN 60228:2005 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

[IEC 60695-11-5:2004 nezavedena \[1\]](#)

IEC 61084-1:2017 zavedena v ČSN EN IEC 61084-1:2025 (37 0010) Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

Informativní údaje z IEC 61084-2-3:2017

Mezinárodní normu IEC 61084-2-3 vypracovala subkomise IEC/SC 23A *Kabelové systémy* technické komise IEC/TC 23 *Elektrická příslušenství*.

Tuto mezinárodní normu je potřeba používat společně s IEC 61084-1:2017.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS	Zpráva o hlasování
23A/829/FDIS	23A/835/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část souboru IEC 61084 doplňuje nebo modifikuje odpovídající ustanovení IEC 61084-1:2017 takto:

- není-li uvedena konkrétní kapitola nebo článek IEC 61084-1, platí v přiměřené míře odpovídající kapitola nebo článek IEC 61084-1;
- kde je uvedeno „doplňuje se“ nebo „nahrazuje se“, musí být odpovídajícím způsobem upraven příslušný text IEC 61084-1;
- články, obrázky a tabulky, které doplňují články, obrázky a tabulky v IEC 61084-1, začínají číslem 101.

V této normě se používají tyto druhy písma:

- požadavky a definice: kolmé písmo;
- *prohlášení o shodě: kurziva.*

Seznam všech částí souboru IEC 61084 se společným názvem *Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace* je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (<http://webstore.iec.ch>) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

- znovu potvrzen,
- zrušen,

- nahrazen revidovaným vydáním, nebo
- změněn.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: CTN Medit Consult, Olomouc, IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN IEC 61084-2-3

Září 2024

ICS 29.060.01; 29.120.10
EN 50085-2-3:2010

Nahrazuje

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace –
Část 2-3: Zvláštní požadavky – Úložné elektroinstalační kanály se šěrbinami určené pro instalaci ve skříních
(IEC 61084-2-3:2017)

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations –
Part 2-3: Particular requirements – Slotted cable trunking systems intended
for installation in cabinets
(IEC 61084-2-3:2017)

Systemes de goulottes et systemes de conduits profilés pour installations électriques – Partie 2-3: Exigences particulieres – Systemes de goulottes de câblage pour installation dans les armoires (IEC 61084-2-3:2017)	Installationskanalsysteme für elektrische Installationen – Teil 2-3: Besondere Anforderungen – Verdrahtungskanäle zum Einbau in Schaltschränke (IEC 61084-2-3:2017)
--	--

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2024-08-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitety Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2024 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.

Ref. č. EN IEC 61084-2-3:2024 E

Evropská předmluva

Tento dokument (EN IEC 61084-2-3:2024) obsahuje text dokumentu IEC 61084-2-3:2017, který vypracovala subkomise IEC/SC 23A *Kabelové systémy* technické komise IEC/TC 23 *Elektrická příslušenství*.

Jsou stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2025-08-05
- nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2029-08-05

Tento dokument nahrazuje EN 50085-2-3:2010 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí. Stálý výbor států ESVO následně tyto požadavky za své členské státy schvaluje

Vztah k legislativě EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí EN IEC 61084-2-3:2024/A11:2024.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61084-2-3:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

1.....	Rozsah platnosti.....	
		8
2.....	Citované dokumenty.....	
		8
3.....	Termíny a definice.....	
		8
4.....	Obecné požadavky.....	
		9
5.....	Obecné podmínky pro zkoušky.....	
	. 9	
6.....	Třídění.....	
		9
7.....	Značení a dokumentace.....	
		10
8.....	Rozměry.....	
		10
9.....	Konstrukce.....	
		10
10.....	Mechanické vlastnosti.....	
		11
11.....	Elektrické vlastnosti.....	
		12
12.....	Tepelné vlastnosti.....	
		12
13.....	Nebezpečí	

ohně.....
..... 12

14..... Vnější
vlivy.....
..... 13

15..... Elektromagnetická
kompatibilita.....
..... 13

Příloha A (informativní) Typy úložných (CTS) a protahovacích (CDS) elektroinstalačních
kanálů..... 18

Bibliografie.....
..... 19

Obrázek 101 – Příklady provedení upevňovacích otvorů v základně dílu úložného elektroinstalačního
kanálu
se
štěrbínami.....
..... 14

Obrázek 102 – Příklady velikostí upevňovacích
otvorů..... 14

Obrázek 103 – Upevňovací vzdálenosti pro zkoušku podpěry
kabelů..... 15

Obrázek 104 – Uspořádání pro zkoušku podpěry
kabelů..... 16

Obrázek 105 – Uspořádání pro zkoušku
plamenem..... 17

1 Rozsah platnosti

Tato část souboru IEC 61084 stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde je to nutné, pro elektricky ochranné oddělení izolovaných vodičů, kabelů a případně jiných elektrických zařízení v instalacích elektrických a/nebo komunikačních systémů. Maximální napětí těchto instalací je 1 000 V AC a 1 500 V DC.

Úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami jsou určeny pro montáž ve skříních v instalacích elektrických a/nebo komunikačních systémů.

Tento dokument neplatí pro trubkové elektroinstalační kanály, systémy kabelových lávek, systémy kabelových žebříků, elektrické drážní systémy nebo zařízení, která jsou předmětem jiných norem.

POZNÁMKA Kdekoli se tento dokument odvolává na IEC 61084-1:2017, nevztahuje se na protahovací elektroinstalační kanály.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1]¹ [ČSN EN 60695-11-5:2005, která přejímala IEC 60695-11-5:2004, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.](#)