



ELEKTRICKÉ DOZORNY
Měření, řízení, ochrany, automatika a
sdělovací
zařízení v energetických výrobnách a rozvodu JK
elektriny

ČSN 38 1009

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electric control rooms, measurements, protections, automatics and telecommunications equipments

Tato norma platí pro elektrické dozorny tepelných, jaderných a vodních elektráren, tepláren a elektrických stanic. Pro elektrická zařízení zvláštních technologických celků (např. elektrické obloukové pece, hutní válcovny, lodní zařízení apod.) platí ustanovení této normy jako doporučená. U společných a blokových dozoren platí jen pro jejich elektrickou část.

Norma platí pro stavby a jejich projekty, na jejichž dodání byla uzavřena hospodářská smlouva po datu účinnosti této normy.

Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní normy, avšak nejpozději do 18 měsíců po datu účinnosti normy.

Norma obsahuje též směrnice pro vybavení energetických zařízení a objektů měřicími přístroji, reléovými ochranami, automatikami a sdělovacím zařízením.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Dozorna - oddělený prostor sloužící pro řízení provozoven s obsluhou přítomnou nejméně po dobu jedné pracovní směny denně, během provozu řídicího zařízení.

2. Elektrická dozorna - slouží pro řízení provozu elektrického zařízení.

3. Ústřední dozorna - slouží pro nadřazené řízení provozu výroben prostřednictvím blokových a pomocných dozoren a pro řízení vnějšího i vnitřního elektrického rozvodu.

4. Společná dozorna - elektrická dozorna ve společném prostoru s dozornou pro řízení provozu technologického zařízení závodu.

Nahrazuje ČSN 38 1009
z 20.2.1963

Účinnost od:
1.7.1972

03253

-- Vynechaný text --