



**TROJFÁZOVÁ ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
DO 1 000 V**

ČSN 38 1752

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Three-phase distribution equipment up to 1 000 V

Norma platí pro navrhování a stavbu trojfázových rozvodných zařízení, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V¹⁾.

Norma neplatí pro speciální²⁾ zařízení, pro která byly vydány příslušné předpisy a normy.

Rovněž neplatí pro rozvodnice do 200 A.

Norma platí pro stavby a jejich projekty, na jejichž dodání byla uzavřena hospodářská smlouva po datu účinnosti této normy.

Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původních norem, avšak nejpozději do osmnácti měsíců po začátku účinnosti této normy. Tato zařízení lze vyrobit a dodat podle takto zpracovaného projektu.

Dosavadní a rekonstruovaná zařízení se musí upravit v případech uvedených v ČSN 34 1000.

I. Názvosloví a třídění

1. Pro názvosloví platí příloha ČSN 34 1920 a ČSN 35 7107 část I. Pro třídění platí příloha ČSN 34 1920.

2 na doplněk.

II. Všeobecně

3. Kromě této normy platí pro projektování a stavbu rozvodných zařízení zejména ustanovení předpisových ČSN 34 1000, ČSN 34 1040 a ČSN 34 1920. Pro továrně vyráběná rozvodná zařízení platí příslušné předmětové normy.

4 na doplněk.

1) Rozsah napětí do 1 000 V nemění požadavky na kvalifikaci osob podle ČSN 34 3100.

2) Speciálním zařízením se rozumí například elektrické zařízení důlní, nevýbušné, pecní, trakční, na velkostrojích, na elektrických lokomotivách apod.

Nahrazuje: viz dodatek

Účinnost od:
01.07.1971

03254

-- Vynechaný text --