



Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Portable connecting box 3 - phase up to 60 Amp

Táto norma platí pre výrobu, obsluhu a pripojovanie prenosnej prípojky vonkajšej na rozvodnú sieť nn.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Prenosná prípojka - prípojka pre krátkodobé pripojenie elektrického zariadenia na vonkajšiu rozvodnú sieť pozostáva z týchto častí:

- a) izolačná tyč na pripojenie,
- b) zvodová šnúra s pripojovacími svorkami,
- c) skrinka pre elektromer a príslušenstvo,
- d) ochranný istič,
- e) skúšobné tlačidlo,
- f) zariadenie na kontrolu zvislej polohy,
- g) záves na upevnenie elektromeru,
- h) zásuvka 60 A na pripojenie odberného zariadenia,
- i) uzemňovací bodák alebo zavrtávací bodák s uzemňovacím lankom. (V ďalšom sa pod názvom bodák rozumie zavrtávací bodák).

II. VŠEOBECNE

Použitie

2. Prenosné prípojky sú určené na pripojenie prechodných odberov, kde zriadenie trvalej prípojky je hospodársky a technicky neúnosné.

Pripojenie prenosnej prípojky (svoriek) na sekundárnu rozvodnú sieť nn je povolené len na vodiče a miesta, ktoré sú pre pripojenie týchto prípojok rozvodným energetickým závozom určené. (Pri AI a AIFe osobitne upravené).

Na tieto prípojky možno pripojiť iba spotrebiče, ktoré nie sú vodive spojené so zemou. Odberateľ je povinný upraviť si spotrebiče tak, aby vyhovovali tejto podmienke. (Čerpadlá, atď.).

3. Prenosná prípojka sa upevňuje buď na stožiar siete (drevený, betónový, železný) alebo sa postaví na vyvýšený drevený podstavec tak, aby jej spodný okraj bol 2,5 m nad úrovňou terénu pod skrinkou.

Táto norma je záväzná Nahradzuje ČSN 38 4324
z júna 1953.

Platí od
1.5.1961

03271

-- Vynechaný text --