



**STROJOVNY ELEKTRICKÝCH ZDROJOVÝCH
SOUSTROJÍ**

ČSN 38 5422

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Engine rooms of electric generating sets

Tato norma není závaznou pro strojovny ve speciálních zařízeních a neplatí pro strojovny na lodích a pro dodávky do zahraničí.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Strojovna pro elektrická zdrojová soustrojí - dále jen strojovna, se skládá z jedné nebo více místností, kde je pevně instalováno jedno nebo více stacionárních soustrojí a jejich příslušenství.

2. Strojovna nadzemní - podlaží je umístěno nad úrovní okolního terénu.

3. Strojovna podzemní - podlaží je umístěno pod úrovní okolního terénu.

4 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

Pracovní podmínky

5. Stacionární soustrojí musí zaručit trvalý provoz s provozním výkonem ve větraných (případně klimatizovaných), uzavřených prostorech za podmínek udaných podle technických podmínek výrobce, minimálně však v rozmezí teplot + 5 C° do + 35 C°, tlaku od 670 torr (1000 m. n. m.) a relativní vlhkosti vzduchu do 80 %.

Soustrojí pro jiné klimatické podmínky nebo pro zvláštní prostředí (podle ČSN 34 1070) se dodávají podle vzájemné dohody odběratele s dodavatelem.

Projektová dokumentace

6. Členění a rozsah projektové dokumentace musí odpovídat příslušným ČSN, ON, vyhláškám a předpisům.

Nahrazuje ČSN 38 5420
části IV.až IX.z 12.8.1964

Účinnost od:
1.4.1977

03272

-- Vynechaný text --