



**Požární zařízení
PROUDNICE 75**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rozměry v mm


I. VŠEOBECNĚ

1. Označení proudnice pro hadici 75 ČSN 38 9452:

Proudnice 75 ČSN 38 9485

2. Značka: B.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY



3. Přehled součástí je v tabulce:

Číslo součásti	Název součásti	Počet kusů	Materiál		Norma ČSN
			druh	ČSN	
1	Přechod 65/45	1	42 4415.0	42 4415	38 9489
			42 4515.3	42 4515	
2	Trubka	1	42 4413.20	42 4413	—
			11 350	41 1350 pozinkovaná	
3	Pevná hubice 25	1	42 4415.0	42 4415	—
			42 4515.3	42 4515	
4	Hubice 18	1	42 4415.0	42 4415	38 9488
			42 4515.3	42 4515	
5	Spojka 75	1			38 9463

4. Závity podle ČSN 1001.

Platí od:
1.10.1954

03307

-- Vynechaný text --