



**Požární zařízení
CLONOVÁ PROUDNICE 52**

ČSN 38 9490

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rozměry v mm

I. VŠEOBECNĚ

1. Označení clonové proudnice pro hadici 52 ČSN 38 9452:

Proudnice 52 ČSN 38 9490

2. Značka: C.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3. Vyobrazení a přehled součástí - viz str. 2 a 3.

4. Uzavírání proudnice i clonové matice je ve směru točení ručiček hodinových.

5. Proudnice umožňuje užití samotného proudu nebo samotné clony, po případě kombinace obou.

6. Při úplném otevření clony musí se její průtok rovnat průtoku hubice 12,5 mm.

7. Kuželový uzávěr proudnice je vyřešen tak, aby při otevření neseškrcoval plynulý průtok vody hubicí i clonou.

8. Konstrukce clonového mechanismu je taková, že se dá clonový kužel měnit od 0° do 140°.

Clonový kužel je buď celistvý, nebo v podobě rozprášené vody (mlhy). V každém případě musí poskytovat dostatečnou ochranu před žářem.

9. Závity podle ČSN 1001.

10. Proudnice vyrobené podle této normy se označí značkou ČSN a značkou výrobce. Tímto označením přejímá výrobce záruku, že provedení odpovídá normě.

11. Největší váha jedné proudnice: 1,80 kg.

Platí od:
1.10.1954

03310

-- Vynechaný text --