



**PLYNOVÁ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
NA KYSLIČNÍK UHLIČITÝ**
Technická předpisy

ČSN 38 9230

JK 449

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary carbon dioxide fire-fighting equipment. Technical requirements

Tato norma platí pro nově konstruovaná a projektovaná plynová stabilní hasící zařízení na kysličník uhličitý (CO₂) v objektech.

Neplatí pro konstrukce, které byly projektovány a schváleny před dnem účinnosti této normy.

Výjimky z této normy uděluje Hlavní správa požární ochrany MV-ČSR nebo MV-SSR (dále MV-HSPO).

I. Názvosloví

1. Názvy a definice prostředků požární ochrany jsou v ČSN 38 9000.

Plynová stabilní hasící zařízení na kysličník uhličitý se zkráceně označuje „SHZ-CO₂“.

2. Plynová hubice - hubice na CO₂ určená k usměrňování proudu a k přeměně kapalného kysličníku uhličitého na plyný.

3. Sněhová hubice - hubice na CO₂ určená k usměrňování proudu a i přeměně části kapalného kysličníku uhličitého na tuhý (sníh).

4. Přetlakové zařízení - zařízení, které při činnosti SHZ-CO₂ vyrovnává tlak v chráněném objektu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

II. Všeobecně

Užití

5. SHZ-CO₂ se užívá pro požární ochranu uzavřených i polouzavřených, těžko přístupných míst nebo tam, kde je důležitý rychlý a účinný zásah. Dá se spolehlivě použít pro hašení elektrických zařízení, ohraničených otevřených ploch hořlavých kapalin, lakoven, strojních zařízení apod.

Účinnost od:
01.10.1975

06556

-- Vynechaný text --