



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for oxygen pipelines construction and operation

Tato norma platí pro projektování, stavbu a provoz nově instalovaných kyslíkovodů v plném rozsahu, vyjma zařízení specifikovaná v ČSN 69 4910.

Dříve postavené kyslíkovody nebo jejich projekty, zpracované před nabytím účinnosti normy, které neodpovídají některým ustanovením této normy, nemusí být upravovány, pokud orgán státního odborného technického dozoru *) nestanoví jinak.

I. VŠEOBECNĚ

1. Kyslíkovod sestává z potrubí a příslušenství.

2. K potrubí patří všechna zařízení, jejichž části jsou přímo ve styku s kyslíkem, např. trubky, uzavírací zařízení, odlučovače, kompenzátory, regulátory tlaku, pojistné ventily, bezpečnostní uzávěry, kontrolní a měřicí přístroje, ohřívací a jiná zařízení zabudovaná v potrubí.

3. Příslušenstvím kyslíkovodů jsou např.: podpěry, závěsy, příchytky, nosné konstrukce, plošiny, lávky, žebříky, kanály, šachty, i ochranné kryty a poklopy armaturorientační a sdělovací zařízení, jakož i zařízení pro zajištění a ochranu potrubí.

4. Podle pracovního přetlaku se kyslíkovody dělí na:

a) nízkotlaké pro pracovní přetlak do 1 kp/cm²,

- b) středotlaké pro pracovní přetlak nad 1 kp/cm²,
- c) vysokotlaké pro pracovní přetlak nad 30 kp/cm².

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Trubky a tvarovky

5. Kyslíkovody se staví především z nekorodujících materiálů jako mědi, mosazi a nerezové oceli.

*) Orgány státního odborného technického dozoru jsou podle **normy** Ústav technického dozoru, orgány ministerstva dopravy, státní báňské správy, ministerstvo národní obrany, které vykonávají státní odborný technický dozor podle příslušných předpisů.

Účinnost od:
01.03.1965

06569

-- Vynechaný text --