



TEPELNÉ SÍTĚ

Strojní a stavební část - projektování

ČSN 38 3360

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Heating network. Machine and building part - design

Tato norma platí pro projektování vodních a parních tepelných sítí soustav zásobování obytných, veřejných, průmyslových, zemědělských a jiných budov a objektů teplem při tlaku teplotnosné látky do 4 MPa a teplotě do 400 °C.

Tato norma se vztahuje na dokumentaci staveb, zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu se musí zpracovat podle této normy i tehdy; byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 38 3360 z roku 1970. U projektové dokumentace, již rozpracované ke dni účinnosti této normy, zpracovatel posoudí možnost dokončení dokumentace podle této normy, přičemž projektová dokumentace dokončená po 31. 12. 1989 musí být s touto normou v souladu.

I. VŠEOBECNĚ

Výběr trasy a způsob uložení tepelných sítí

1. Vedení podzemní tepelné sítě lze navrhovat jako:

- a) bezkanálové,
- b) v kanálech,
 - ba) v neprůlezných kanálech,
 - bb) v průlezných kanálech,
 - bc) v průchozích kanálech,
- c) v kolektorech a technických chodbách spolu s dalšími inženýrskými sítěmi.

2. Vedení nadzemní tepelné sítě se navrhuje na:

- a) vysokých podporách,
- b) potrubních mostech.

Nahrazuje ČSN 38 3360
z 23.12.1970

Účinnost od:
1.6.1989

27201

-- Vynechaný text --