



**PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**  
**Zásady provozu**

**ČSN 38 6405**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gas equipment. Principles for operation

Tato norma platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení (viz čl. 1) včetně dovezených, provozovaných organizacemi.

Norma neplatí pro tato plynová zařízení:

- a) kde plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt (např. vysoké pece, konvertory, koksárenské baterie, zařízení pro elektrolýzu solí apod.),
- b) kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty (např. rafinace ropy, zařízení pro výrobu kapalných paliv apod.),
- c) pro propouštění plynů,
- d) jednotlivé kovové tlakové nádoby k dopravě plynů,
- e) tlakové nádoby, které jsou součástí samostatných strojů, přístrojů, nebo hasičských zařízení,
- f) chladičů a mrazicích zařízení,
- g) samostatně pracující kompresory a vývěvy, které nejsou napojeny na pevně montovaná potrubí plynů,
- h) rozvody médií, které jsou součástí pracovních strojů a zařízení a rozvody pro měřicí a regulační techniku,
- i) se vzduchem jako provozním médiem s pracovním přetlakem do 1,0 MPa
- j) ve kterých se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním (např. zařízení pro syntézní procesy při výrobě čpavku, ethanolu apod.),

I) svářecí a pájecí soupravy, řezací a pálicí stroje.

Přílohy 7 až 9 jsou závazné nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této normy.

27230

-- Vynechaný text --