



**PLYNOVODY A PŘÍPOJKY
S VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM TLAKEM**

ČSN 38 6410

JK - 108

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gas pipings of high pressure and very high pressure

Tato norma platí pro projektování a výstavbu vysokotlakých plynovodů a přípojek (dále jen vtl) s pracovním přetlakem nad 0,30 MPa do 4,00 MPa včetně, velmi vysokotlakých plynovodů a přípojek (dále jen vvtl) s pracovním přetlakem nad 4,0 MPa nejvýše však do 10,0 MPa, jimiž se rozvádějí topné plyny pro veřejnou potřebu a průmyslový odběr.*)

Zařízení již postavená a projekty nových plynovodů a přípojek dokončené před nabytím účinnosti této normy, jakož i zařízení a projekty rozpracované ke dni účinnosti se nemusí upravovat, není-li ohrožena bezpečnost osob a majetku a pokud orgány státního odborného dozoru**) nestanoví jinak a je-li zaručeno, že budou provozovány s pracovním přetlakem, který nepřevyší pracovní přetlak projektovaný.

Výjimky z této normy povoluje po dohodě se všemi dotčenými orgány a organizacemi plynárenské organizace.***)

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Topné plyny - plyny podle ČSN 38 5502 (mimo propan-butan) zbavené nečistot, které lze rozvádět potrubím.

*) zák. č. 67/1960 Sb., vyhl. FMPE č. 175/1975 Sb.

^{**}) zák. č. 174/1968 Sb.

^{***}) funkci plynárenské organizace ve smyslu plynárenského zákona vykonávají České plynárenské podniky, generální ředitelství, koncern Praha a Naftový a plynárenský průmysl, generální ředitelství, koncern Bratislava.

Nahrazuje ČSN 38 6410
ze 14.2.1968

Účinnost od: 27231
1.6.1982

-- Vynechaný text --