



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gas regulation stations

Tato norma platí pro projektování, stavbu a provoz regulačních stanic pro topné plyny mimo propan-butan s provozním přetlakem topného plynu na vstupní straně strojního zařízení regulační stanice:

- přes 0,005 MPa
do 0,3 MPa - střední přetlak,
- přes 0,3 MPa
do 4 MPa - vysoký přetlak,
- přes 4 MPa
do 10 MPa - velmi vysoký přetlak.

Zařízení postavená a projektová dokumentace zařízení, dokončená před nabytím účinnosti této normy, jakož i zařízení a projektová dokumentace rozpracovaná ke dni účinnosti se nemusí upravovat, pokud byly realizovány podle dříve platných předpisů.

Norma neplatí:

- a) pro regulační zařízení přetlaku plynu
 - průmyslových plynových spotřebičů a průmyslových plynových pecí - viz ČSN 06 3003,
 - tlakových stanic na zkapalněný topný plyn - viz ČSN 38 6462,
 - plynových kotelen, pokud v ČSN 07 0703 není uvedeno jinak,

- technologického zařízení kompresních stanic a podzemních zásobníků;

b) pro středotlaké regulátory přetlaku plynu - viz ČSN 38 6443.

Nahrazuje ČSN 38 6417
z 11.6.1975

Účinnost od:
01.05.1986

27233

-- Vynechaný text --