



**ULOŽENÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ
V OCELOVÉ CHRÁNIČCE**

ČSN 38 6450

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Placing of gas pipeline in the steel sleeve

Tato norma platí pro projektování a ukládání ocelového potrubí pro rozvod topných plynů¹⁾ pro veřejnou potřebu a průmyslový odběr v ocelové chráničce. Norma neřeší dodatečné provedení chráničky na provozovaném potrubí.

Výjimky z této normy povoluje plynárenská organizace.²⁾

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Topné plyny - plyny podle ČSN 38 5502 zbavené nečistot, které lze rozvádět potrubím.
- 2.** Chránička - ocelová trubka sloužící k ochraně plynovodního potrubí před vnějšími vlivy, k usnadnění výměny plynovodního potrubí bez přerušení provozu na silnicích a celostátních drahách, případně k ochraně prostoru při úniku plynu.
- 3.** Čichací trubka - zařízení sloužící ke kontrole těsnosti potrubí uloženého v chráničce. Zároveň může sloužit jako orientační sloupek.
- 4.** Orientační sloupek - zařízení sloužící k označení polohy potrubí a jeho příslušenství v terénu. U chráničky jako orientační sloupek zpravidla slouží čichací trubka.

5. Sedlo - ocelový pás vytvarovaný podle uloženého potrubí s otvory pro upevnění pomocí třmenu a stojkami pro vymezení vůle mezi chráničkou a potrubím. Slouží k podepření potrubí v chráničce v dané poloze.

¹⁾ ČSN 38 6410, ČSN 38 6413, ČSN 38 6420 a ČSN 38 6462

²⁾ České plynárenské podniky, koncern Praha

Naftový a plynárenský průmysl, koncern Bratislava

Účinnost od:
1.8.1986

27236

-- Vynechaný text --