



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gas distribution for medical purposes

Tato norma platí pro projektování, stavbu a provoz nově instalovaných rozvodů kyslíku, kysličníku dusného, kysličníku uhličitého, dusíku, vzácných plynů, stlačeného vzduchu, směsí vytvořených z výše uvedených plynů a vakua, pro účely zdravotnické péče (dále jen rozvody).

Dříve realizované rozvody a jejich dokumentace zpracované před nabytím účinnosti této normy nemusejí být upravovány, pokud jejich skutečný stav nebude na překážku jejich bezpečnému a spolehlivému provozování, za podmínky, že orgány státního odborného dozoru nestanoví jinak.*)

Tato norma neplatí pro samostatná zařízení (např. kompresory, vývěvy, odpařovací stanice zkapalněných plynů), i když s rozvody technologicky souvisí.

*) Viz zákon č. 174/1968 Sb., případně obdobně věcně příslušné orgány ustanovené podle příslušných předpisů na úseku ministerstva národní obrany, státní báňské správy, dopravy a spojů.