



**Požární armatury
SACÍ KOŠE**

ČSN 38 9403

JK 449 811

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Suction strainers

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení sacích košů Js 110 a Js 125.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy a definice prostředků požární ochrany jsou v ČSN 38 9000
2. Názvy součástí sacích košů jsou v tab. 2.

II. VŠEOBECNĚ

Užití

3. Sací koše se připojují na savice sacích potrubí požární techniky a slouží k zachycování hrubých nečistot při sání vody, jakož i k zabránění náhlého poklesu vodního sloupce a k odvodnění sacího potrubí.

Označení v dokumentaci

4. Sací koš jmenovité světlosti 110 se označuje:

Koš 110 ČSN 38 9403

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

5. Vyobrazení sacích košů je na obrázku (viz str. 2). Hlavní rozměry a hmotnosti jsou v tab. 1.

6. Hmotnosti uvedené v tab. 1 jsou zjištěny vážením.

7. Přehled součástí a doporučené materiály jsou v tab. 2.

Nahrazuje ČSN 38 9403
z 11.5.1966

Účinnost od:
1.3.1982

27242

-- Vynechaný text --