

Požární armatury - Sací koše	ČSN 38 9403
------------------------------	-------------

Fire armatures - Suction strainers

Feuerwehrarmaturen - Saugkörben

Les robinetteries d'incendie - Panier d'aspiration

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 38 9403 z 1981-05-19.



© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82158

Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva

..... 3

1	Předmět normy	
	.. 4	
2	Citované normativní dokumenty.....	4
3	Definice	
	 4	
4	Technické požadavky	 4
5	Značení	
	 5	
6	Zkoušky a ověřování	 5

Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti ČSN 38 9403:1981 byla provedena technická revize problematiky sacích košů v souladu s posledními poznatky stavu vědy a techniky.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN ISO 724 (01 4013) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry

ČSN ISO 8421-1 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požárů

ČSN 38 9409 Požární armatury - Sací šroubení - Rozměry

ČSN 38 9412 Požární armatury - Přesuvné matice - Rozměry

ČSN 38 9419 Pevná sací šroubení - Rozměry

ČSN EN ISO 14557 (38 9502) Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších přepisů

Vypracování normy

Zpracovatel: MV-GŘ HZS ČR, IČ 00007064, Ing. Pavel Findeis

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek ©paček

Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví technické a konstrukční požadavky pro sací koš o jmenovité světlosti 110 mm a pro sací koš o jmenovité světlosti 125 mm.

-- Vynechaný text --