



TYČE ŽEBÍRKOVÉ
pro výztuž do betonu z oceli značky 10
425
Rozměry

ČSN 42 5535

JK 132

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bars for reinforcing of concrete with longitudinal and transverse ribs. Dimensions.

Rozměry v mm

Tato norma stanoví rozměry a objednávání tyčí žebírkových, válcovaných za tepla z oceli 10 425 pro výztuž do betonu.

Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu, technické dodací předpisy, viz ČSN 42 0139.

Tvar

1. Tyče žebírkové podle této normy mají jádro kruhového průřezu se dvěma nebo třemi podélnými výstupky a s příčnými žebírky vinoucími se protisměrně nebo stejnosměrně po povrchu tyče (viz obr. 1).
2. Je dovoleno tyče dokrucovat za studena za účelem zvýšení meze kluzu. Stupeň dokroucení vyjádřený stoupáním závitů podélného výstupku musí být v rozmezí 20 až 40 násobku jmenovitého průměru.

Označení

3. V označení tyčí žebírkových se uvede:

- a) název: tyč žebírková,
- b) rozměry: jmenovitý průměr tyče D ,
- c) číslo této rozměrové normy: ČSN 42 5535,
- d) číselná značka oceli: 10 425.

Příklad označení:

Tyč žebírková válcovaná za tepla jmenovitého průměru 14 mm z oceli značky 10 425 pro výztuž do betonu se označí:

Tyč žebírková - 14 ČSN 42 5535 - 10 425

Účinnost od:
1.12.1978

03953

-- Vynechaný text --