

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 91.140.80 **Duben 2015**

Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace
a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů

ČSN
ISO 13255
64 6455

Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside buildings – Test method for airtightness of joints

Systemes de canalisations thermoplastiques pour évacuation des eaux vannes et des eaux usées
à l'intérieur
des bâtiments – Méthode d'essai de l'étanchéité des assemblages à l'air

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13255:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 13255:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu zkoušení vzduchotěsnosti spojů potrubních systémů z termoplastů pro kanalizace a odpady uvnitř budov.

Zkušební sestava trubek a/nebo tvarovek se vystaví účinku stanoveného vnitřního přetlaku vzduchu po danou dobu, během které se vizuálně ověřuje těsnost spoje.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Kohlová

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.