



BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY
Podmínky pro užití

ČSN 72 3129

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Concrete and reinforced concrete pipes. Use conditions

Tato norma platí pro užití betonových a železobetonových trub při stavbách potrubí.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názosloví pro betonové a železobetonové trouby obsahují *ČSN 72 3120* a *ČSN 72 3127*.
2. Pracovní přetlak (p) - nejvyšší přetlak, který se vyskytuje za provozu v uvažovaném úseku potrubí. Musí být nižší než je nejvyšší dovolený pracovní přetlak - viz *ČSN 13 0010*.
3. Hloubka uložení - svislá vzdálenost vnějšího povrchu trouby v jejím vrcholu od povrchu konečné úpravy území.
4. Šířka rýhy - vodorovná vzdálenost stěn výkopové rýhy v úrovni vrcholu trouby.

II. VŠEOBECNĚ

Použití

5. Betonové a železobetonové trouby musí vzdorovat všem uvažovaným zatížením (viz. čl. 10 a 11).

6. Pracovní teplota (viz ČSN 13 0010) nesmí být trvale vyšší než + 50 °C.

7. Je-li nebezpečí nebo obava ze vzniku škodlivých účinků prostředí či kapalin protékajících potrubím na beton či ocelovou výztuž, je třeba provést chemický rozbor těchto činitelů a provést účinná opatření k zabezpečení trub proti takovým vlivům.

8. Při možnosti ohrusu vnitřního povrchu trub pevnými částkami při průtoku kapaliny je třeba učinit taková opatření, aby ohrus byl omezen na míru odpovídající předpokládané životnosti trub.

Tato norma je závazná

Platí od:
1.10.1960

05450

-- Vynechaný text --