

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.643.255
666.982.2-462.3

Schválena: 19.8.1968



Betonové prefabrikáty ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY Společná ustanovení

ČSN 72 3150

JK 592 212

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Reinforced-concrete pipes. Common regulations.

Tato norma obsahuje společná ustanovení pro železobetonové trouby všech druhů, nevztahuje se na podmínky pro užití, které jsou v ČSN 72 3129 a neplatí pro zkoušení železobetonových trub.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Železobetonové trouby - trouby z hutného betonu s nosnou nepředpjatou nebo předpjatou výztuží.
- 2.** Jmenovitá světlost J_s - viz. ČSN 13 0015 Jmenovité světlosti. Číselné označení J_s je odvozeno z vnitřního průměru trouby.
- 3.** Jmenovitý tlak J_t - viz ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky.
- 4.** Zkušební přetlak p_z - viz ČSN 13 0010.
- 5.** Vrcholové zatížení P - vnější rovnoměrné zatížení trouby podél dvou protilehlých vrcholových přímků ležících v rovině jdoucí podélnou osou trouby.
- 6.** Mezní únosnost při vrcholovém zatížení P_0 - vyjádřena vnějším přímkovým zatížením na 1 m délky

trouby vyvozeným ve zkušebním zařízení, při kterém ukazatel tlaku dále nestoupá. Uvádí se v kp/m.

7. Vnější měrné zatížení q_m - poměr vrcholového zatížení v kp/m k vnitřnímu průměru trouby v m.

8. Nepropustnost - odolnost betonu trouby vůči prosakování kapaliny.

Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od:
1.7.1969

05453

-- Vynechaný text --