



Betonové prefabrikáty
BETONOVÉ TROUBY PRO SPLAŠKOVÉ
ODPADNÍ VODY
Technické požadavky

ČSN 72 3164

JK 592 211

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Concrete prefabricated elements

Waste-water concrete pipes

Technical requirements

Tato norma navazuje na ČSN 72 3162 Betonové trouby - Společná ustanovení a stanoví technické požadavky pro betonové trouby hrdlové a tvarovky těsněné pryžovým kroužkem.

Tyto druhy jsou určeny k vedení bez vnitřního přetlaku, a to odpadních vod městských, odpadních vod průmyslových obdobného složení a též odpadních vod dešťových.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Tvar a rozměry

1. Betonové trouby a tvarovky musí mít tvary vyznačené v Příloze na obr. 1 až 7 a rozměry uvedené v tab. 1, 2, 3 a 4, 5.

Šířka těsnící spáry „b“ vyznačená na obr. 3, 4, 5 je dána rozměrem rovným polovině rozdílu vnějšího průměru hladkého konce trouby „ d_k “ a vnitřního průměru v hrdle „ D_h “.

Nepropustnost

2. Hodnoty přípustného úniku vody trub jsou stanoveny v Příloze v tab. 1, 2, 3.

Mezní únosnost při vrcholovém zatížení

3. Hodnoty mezní únosnosti při vrcholovém zatížení trub jsou stanoveny v Příloze v tab. 1, 2, 3.

Hmotnost

4. Hodnoty pro hmotnost trub i tvarovek jsou informativně určeny v Příloze v tab. 1, 2, 3, 5.

Účinnost od:
1.1.1973

05458

-- Vynechaný text --