

SKÚŠANIE TEHLIARSKYCH VÝROBKOV Stanovenie mechanických vlastností

ČSN 72 2605

Испытание кирпичных изделий. Определение механических свойств

Testing of brick products. Determination of mechanical properties.

Táto norma nadväzujúca na ČSN 72 2601 platí pre stanovenie mechanických vlastností tehliarskych výrobkov vyrábaných podľa ČSN 72 2600.

I. NÁZVY

1. Názvy sú definované v ČSN 72 2600 a v ČSN 72 2601.
2. Zaokrúhľovanie - nahradenie daného čísla iným blízkym číslom podľa určených pravidiel.

II. VŠEOBECNE

3. Podľa tejto normy sa zisťuje:

- a) pevnosť v tlaku,
- b) pevnosť v ťahu za ohybu,
- c) únosnosť.

4. Vzorky sa skúšajú podľa predpisu príslušnej normy výrobku v stave vysušenom do ustálenej hmotnosti alebo nasiaknutom podľa ČSN 72 2603. Vysušenie, resp. nasiaknutie vzorky sa uskutočňuje až po jej prípadnej úprave.

5. Zaťaženie počas skúšky pôsobí na vzorku v rovnakom zmysle ako v konštrukcii, spravidla kolmo na ložnú plochu. Ak funkcia výrobku pripúšťa použitie rozličných plôch ako ložných, prípadne ak je účelné zaťažovať vzorku iným smerom ako kolmo na ložnú plochu, uvádza túto okolnosť príslušná predmetová norma.

Nahrádza: pozri Dodatok v ČSN 72 2601

Účinnosť od: 1. 5. 1979

06514