

MDT 666. 7: 531. 71

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 10. 3. 1978

SKÚŠANIE TEHLIARSKYCH VÝROBKOV Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

ČSN 72 2602

JK

Испытание кирпичных изделий. Определение внешнего вида и размеров

Testing of brick products. Identification of appearance and dimensions

Táto norma nadvazujúca na ČSN 72 2601 platí pre zisťovanie vonkajšieho vzhľadu, tvaru, rozmerov, zaťaženia a množstva zlomkov tehliarskych výrobkov vyrábaných podľa ČSN 72 2600.

I. VŠEOBECNE Skúšobné zariadenia a meradlá

1. Pre zisťovanie vzhľadu a rozmerov sa používajú tieto zariadenia a meradlá:

posuvné meradlo potrebného rozsahu,

ocelové ploché dĺžkové meradlo s delením na zošíkmej hrane,

úhlomer s dostatočnými dlhými ramenami s presnosťou $\pm 10'$,

zámočnícky plochý uholník,

merací klín s milimetrovým delením,

dielenské pravítko potrebnej dĺžky,

meracia ocelová ihla,

ocelové ohybné dĺžkové meradlo,

ocelové meracie pásmo,

meracia lupa s delením po 0, 1 mm,

merací žžab podľa obr. 2,

rovná podložka opatrená zarážkou,

kovová doska s vybratím na ozuby.

Nahrádza: pozri Dodatok

Účinnosť od: 1. 5. 1979

06521