



ČSN 72 1015 (eqv ST SEV 6017-87)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Laboratory determination of compactibility of soils

V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 6017-87 Stavební geotechnika. Stanovení maximální hutnosti a optimální vlhkosti zemin jako metoda E, F, G, H. Údaje souhlasné s ST SEV 6017-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma určuje způsoby laboratorního stanovení závislosti mezi vlhkostí a objemovou hmotností zemin. Platí pro vyšetřování zemin ke stavebním účelům.

I. VŠEOBECNĚ

Definice

1. Zhutnitelnost zemin se vyjadřuje maximální objemovou hmotností r_{max} , které se dosáhne určitým zhutněním zeminy v normovém moždíři za použití normového pěchu při optimální vlhkosti W_{opt} .

2. Pro stanovení zhutnitelnosti podle Proctorovy standardní zkoušky se užije hmotnosti 2500 g, dopadajícího na zhutňovanou zeminu z výšky 300 mm.

3. Pro stanovení zhutnitelnosti podle Proctorovy modifikované zkoušky se užije pěchu hmotnosti 4500 g, dopadajícího na zhutňovanou zeminu z výšky 450 mm.

Nahrazuje ČSN 72 1015
z 18.12.1968

Účinnost od:
1.1.1991

30754

-- Vynechaný text --