

Československá státní norma

MDT 666. 972-464: 621. 315. 233

Schválena: 5. 12. 1985

BETONOVÉ KABELOVÉ TVÁRNICE Technické požadavky

ČSN 72 3376

JK 592 659

Бетонные сборные элементы. Кабельные трубопроводы. Технические требования

Prefabricated concrete elements. Cable ducts. Technical requirements

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání betonových kabelových tvárnic (dále jen tvárnic) určených pro stavbu tvárnicových tratí. Navazuje na ČSN 72 3000.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Kabelová tvárnice - betonový dílec obdélníkového nebo čtvercového průřezu, jednodílný, s kruhovými otvory, spojovaný na péro a polodrážku.

II. VŠEOBECNĚ Třídění

2. Tvárnice se třídí na:

- a) jednootvorové,
- b) dvouotvorové,
- c) tříotvorové,
- d) čtyřotvorové,
- da) obdélníkové,
- db) čtvercové.

Použití

- 3. Tvárnice se používají na stavbu tvárnicových tratí sloužících pro uložení kabelového vedení.
- 4. Zvýšené nároky na tvárnice (např. agresivní prostředí, vyšší únosnost v lomovém zatížení) se dohodnou mezi odběratelem a výrobcem a uvedou v objednávce.

Označování

- 5. Způsob označování tvárnic v technické dokumentaci určuje ČSN 72 3000.

Nahrazuje: ČSN 72 3376 z 21. 7. 1972

Účinnost od: 1. 9. 1986

30952