



ČSN 72 7313 (eqv ST SEV 5850-86)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Lamellar mats from mineral wool

Tato norma je překladem ST SEV 5850-86 Rohože z minerální vlny vertikálně vrstvené.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP. Tato norma platí pro lamelové rohože z minerální vlny (dále rohože) určené k tepelné izolaci potrubí a zakřivených povrchů průmyslových zařízení, u nichž teplota izolovaných povrchů nepřekračuje 200 °C, vyrobené z vláknitých pruhů - lamel, přilepených ke krycímu materiálu (skleněná tkanina, Al-fólie, atd.) tak, že vlákna jsou vůči krycímu materiálu uspořádána převážně kolmo.

Rohože patří do skupiny nesnadno hořlavých výrobků.

I. DRUHY, ZNAČKY A ROZMĚRY

1.1 Podle toho, zda krycí materiál vytváří na rohoži podélný lem, se rohože třídí na:

MVS - rohože bez podélného lemu,

MVS_k - rohože s jednostranným podélným lemem.

1.2 Podle objemové hmotnosti tepelně izolační vrstvy se vyrábějí rohože těchto značek: 50, 75, 125.

1.3 Rozměry rohoží a mezní úchytky rozměrů musí odpovídat údajům v tab. 1. Jmenovité rozměry délky se sjednávají s odběratelem, v mezích uvedených v tab. 1.

1.4. Mezera mezi přilepenými lamelami nesmí být větší než 2 mm.

1.5 Šířka podélného lemu krycího materiálu u rohoží MVS_k musí být od 40 do 50 mm.

Účinnost od
1.7.1989

31010

-- Vynechaný text --