



VÝROBKY ZDRAVOTNICKÉ KERAMIKY
Všeobecné technické požadavky

ČSN 72 4840*

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sanitary ware. General technical conditions

Tato norma platí pro výrobu a dodávání zdravotnické keramiky ze slinutého střeptu.

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 3981-83 Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Výrobky zdravotnické keramiky vyrobené podle této normy odpovídají ST SEV 3981-83. Ustanovení shodná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

I. TECHNICKÉ POŽADAVKY

- 1.** Připojovací a montážní rozměry výrobků a povolené odchylky od rozměrů a hmotností musí odpovídat ČSN 72 4842/ST SEV 3980-83.
- 2.** Nasákavost výrobků musí odpovídat a vyhovovat požadavkům uvedeným v ČSN 72 4801/ST SEV 1002-78.
- 3.** Výrobky musí být funkční a musí vyhovovat zkouškám podle ČSN 72 4841/ST SEV 2683-80.

4. Výška vodní uzávěrky záchodových mís (kromě záchodových mís dětských) musí být nejméně 50 mm.

5. Výrobky musí být pokryty bílou nebo barevnou glazurou. Glazura na výrobcích musí být tepelně a chemicky odolná a musí vyhovovat zkouškám podle ČSN 72 4841/ST SEV 2683-80.

6. Přepadový kanálek umyvadla musí mít takový průřez, tvar a umístění, aby bezpečně odváděl při uzavřeném odpadovém otvoru přítok vody nejméně 0,25 l . s⁻¹. Zkouška se provádí bez zápachové uzávěrky.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.1.1987

32690

-- Vynechaný text --