

2004

	Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením	ČSN EN 13892-7 72 2482
--	---	----------------------------------

Methods of test for screed materials - Part 7: Determination of wear resistance to rolling wheel of screed material with floor coverings

Méthodes d'essais des matériaux de chape - Partie 7: Détermination de la résistance à l'usure par roulette pivotante des matériaux de chape avec revêtements de sol

Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen - Teil 7: Bestimmung des Widerstandes gegen Rollbeanspruchung von Estrichen mit Bodenbelägen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13892-7:2003. Evropská norma EN 13892-7:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13892-7:2003. The European Standard EN 13892-7:2003 has the status of a Czech Standard.

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru zkušebních metod potěrových materiálů.

Citované normy

EN 649 zavedena v ČSN EN 649 (91 7850) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

EN 660-1 zavedena v ČSN EN 660-1 (91 7826) Pružné podlahové krytiny - Zjiš»ování odolnosti proti opotřebení - Část 1: Metoda Stuttgart

EN 660-2 zavedena v ČSN EN 660-2 (91 7826) Pružné podlahové krytiny - Zjiš»ování odolnosti proti opotřebení - Část 2: Metoda Frick - Taber

EN 13813 zavedena v ČSN EN 13813 (72 2480) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

EN 13892-1 zavedena v ČSN EN 13892-1 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

prEN 14259 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČO: 49618377, normalizační sekce Brno, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 39, Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA	EN 13892-7
EUROPEAN STANDARD	Červen 2003
NORME EUROPÉENNE	
EUROPÄISCHE NORM	

ICS 91.100.10

Zkušební metody potěrových materiálů -

Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou
proti opotřebení valivým zatížením

Methods of test for screed materials -

Part 7: Determination of wear resistance to rolling wheel of screed material
with floor coverings

Méthodes d'essai des matériaux de chape -
Partie 7: Détermination de la résistance à
l'usure
par roulette pivotante des matériaux de
chape
avec revêtements de sol

Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen -
Teil 7: Bestimmung des Widerstandes gegen
Rollbeanspruchung von Estrichen mit Bodenbelägen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-04-03.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky

Ref. č. EN 13892-7: E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

..... 5

1 Předmět
normy

.. 6

2	Normativní odkazy	6
3	Symboly a zkratky	6
4	Podstata zkoušky	6
5	Zkušební zařízení - Zkušební vybavení	6
5.1	Všeobecně	6
5.2	Podpěrná deska	6
5.3	Otočné zatěžovací kolečko	7
6	Zhotovení zkušebních těles	7
7	Postup zkoušení	7
8	Vyjádření výsledků	8
9	Protokol o zkoušce	8
	Bibliografie	11

Tento dokument (EN 13892-7:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 303 „Podlahové potěry a podlahy prováděné na stavbách“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Tato evropská norma byla zpracována pracovní skupinou 2 „Potěrové materiály a podlahové potěry - Zkušební metody“, přičemž byly vzaty v úvahu návrhy zaslané pracovní skupinou 1 „Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice, vlastnosti a požadavky“.

®ádná evropská norma se nenahrazuje.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti opotřebení valivým zatížením na zkušebních tělesech zhotovených z malty pro cementové potěrové materiály, pro potěrové materiály se síranem vápenatým, pro asfaltové potěrové materiály, potěrové materiály s hořčnatou maltovinou a pro pryskyřičné potěrové materiály s podlahovou krytinou.

-- Vynechaný text --