

**Požární bezpečnost staveb
BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ****ČSN 73 0833**

Fire protection of buildings. Buildings for dwelling and lodging

Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Immeubles d'habitation et d'hébergement

Brandsicherheit der Bauten. Wohnbauten und Unterkunftsbauten

Obsah	strana
1 Předmět normy	2
2 Všeobecně	3
3 Budovy skupiny OB1	4
3.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků	4
3.2 Stavební konstrukce	4
3.3 Únikové cesty	5
3.4 Přístupové komunikace	5
4 Budovy skupiny OB2	5
4.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků	5
4.2 Stavební konstrukce	5
4.3 Únikové cesty	5
4.4 Hasicí přístroje	6
5 Budovy skupiny OB3	7
5.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků	7
5.2 Stavební konstrukce	7
5.3 Únikové cesty	7
5.4 Zařízení pro protipožární zásah	8
6 Budovy skupiny OB4	8
6.1 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků	8
6.2 Stavební konstrukce	8
6.3 Únikové cesty	9
6.4 Zařízení pro protipožární zásah	10

Citované normy

ČSN 01 8013 Požární tabulky

ČSN IEC 332-3 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích (34 7113)

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobní a sklady

Ó Český normalizační institut, 1995

18390

Strana 2

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0833 z 13. 5. 1976.

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma z roku 1976 byla v průběhu své platnosti upravena pěti vyhlášenými změnami. Norma doplňuje základní požadavky požární bezpečnosti staveb budov pro bydlení a ubytování stanovené ČSN 73 0802, která byla revidována v roce 1995, a proto bylo nutno provést i revizi ČSN 73 0833.

V porovnání s předchozí normou jde o úplné přepracování normy s těmito zásadními změnami:

- budovy pro bydlení jsou členěny do dvou skupin, a to rodinné domy označené OB1 a bytové domy označené OB2;
- budovy pro ubytování jsou členěny do dvou skupin, a to na malá ubytovací zařízení (např. penziony) označené OB3 a větší ubytovací zařízení (např. hotely) označené OB4,;
- pro posuzování únikových cest apod. se u budov OB3 a OB4 vychází z ubytovací kapacity, tj. z počtu lůžek,;
- pro určení stupňů požární bezpečnosti požárních úseků lze bez dalších výpočtů užít hodnot p_v

uvedených v revizi normy;

- jednotlivé články normy nejsou koncipovány jako odchylky od ČSN 73 0802, ale jako doplňující a upřesňující ustanovení;

- kromě kapitoly 2 (všeobecně) postačuje při praktické aplikaci řídit se pouze kapitolou odpovídající navrhované budově (tj. OB1 až OB4);

- vzhledem k vyhlášce Ministerstva hospodářství č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, nejsou v ČSN 73 0833 dále specifikovány tyto požadavky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Expertizní středisko požární bezpečnosti staveb, 142 00 Praha 4-Krč, Sládkovičova 1268, IČO 16141687, Ing. Vladimír Reichel, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, pro projektování změn staveb stávajících objektů

a prostorů určených k bydlení nebo ubytování a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují stávající objekty a prostory jiného

účelu na objekty a prostory pro bydlení nebo ubytování, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Tato norma neplatí pro lůžková zdravotnická zařízení, prostory v dětských domovech pro děti do 3 let a prostory v budovách pro bydlení a ubytování, funkčně nesouvisející s bydlením či ubytováním (prostory společenské, stravovací, administrativní, skladovací apod.) s výjimkou prostorů uvedených v 2.3.

Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0802 z února 1995; ustanovení ČSN 73 0802 platí i pro objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními.

POZNÁMKA - Odkazy na články a tabulky ČSN 73 0802, uvedené v dalším textu této normy, se vztahují k vydání z února 1995.

-- Vynechaný text --