

**Požární bezpečnost staveb
BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ****ČSN 73 0835**

Fire protection of buildings.

Buildings for sanitary matters

Sécurité des bâtiments contre l'incendie.

Bâtiments sanitaires

Brandsicherheit der Bauten.

Bauliche Anlagen für Gesundheitspflege

Obsah	strana
1 Předmět normy	3
2 Termíny a definice	3
3 Všeobecně	4
4 Budovy a provozy zdravotnických zařízení skupiny AZ 1	4
4.1 Všeobecně	4
4.2 Požární úseky	4
4.3 Stupeň požární bezpečnosti	5
4.4 Stavební konstrukce	5
4.5 Únikové cesty	5
5 Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2	5
5.1 Požární úseky	5
5.2 Stupeň požární bezpečnosti	6
5.3 Stavební konstrukce	6
5.4 Únikové cesty	6
5.5 Zařízení pro protipožární zásah	7
6 Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1	7
6.1 Požární úseky	7
6.2 Stupeň požární bezpečnosti	7

6.3	Stavební konstrukce	7
6.4	Únikové cesty	8
7	Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2	8
7.1	Požární úseky	8
7.2	Stupeň požární bezpečnosti	9
7.3	Stavební konstrukce	9

© Český normalizační institut, 1996

19651

Strana 2

Obsah	strana
7.4 Únikové cesty	10
7.4.1 Základní ustanovení	10
7.4.2 Mezní délky únikových cest	11
7.4.3 Šířky únikových cest	11
7.4.4 Evakuační výtahy	12
7.4.5 Provedení a vybavení únikových cest	13
7.5 Technická zařízení	13
7.6 Zařízení pro protipožární zásah	13
8 Jesle	14
8.1 Požární úseky	14
8.2 Stupeň požární bezpečnosti	14
8.3 Stavební konstrukce	14
8.4 Únikové cesty	14
Příloha A (normativní)	15
Příloha B (normativní)	17

Předmluva

Citované normy

ČSN 01 8013 Požární tabulky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0835 ze 17. 6. 1980.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou jde o úplné její přepracování s těmito zásadními změnami:

- budovy zdravotnických zařízení jsou členěny do tří základních skupin:
 - zdravotnická zařízení poskytující ambulantní péči (AZ),
 - zdravotnická zařízení poskytující ústavní péči (LZ),
 - jesle;
- pro zařazení zdravotnických zařízení do skupin LZ 1 a LZ 2 se vychází ze skutečného počtu lůžek;
- pro určení stupňů požární bezpečnosti požárních úseků lze bez dalších výpočtů užít hodnot p_v uvedených v normě;
- jednotlivé články normy nejsou koncipovány jako odchylky od ČSN 73 0802, ale jako doplňující a upřesňující ustanovení;
- kromě kapitoly 2 (všeobecně) postačuje při praktické aplikaci řídit se pouze kapitolou odpovídající navrhovanému zařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Architektonicko-inženýrský a medicínský atelier, s.r.o., Praha, DIČ 010-44268076;
spolupráce BRAND ART, Praha, Ing. Vlastislav Novotný a MV-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Ing. Ivana Karlovská

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů zdravotnických

zařízení¹⁾, pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení v návaznosti na ČSN 73 0802 z února 1995. Ustanovení ČSN 73 0802 platí i pro objekty a prostory zdravotnických zařízení, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními.

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven a stacináře (nočních sanatoria) platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz příloha A)²⁾.

-- Vynechaný text --